

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Калужской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
248001 г.Калуга, ул. Кирова, 9а тел.(8-4842)57-4841, факс (8-4842)718-210  
E-mail: [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области  
249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Урицкого,12а  
Тел. (8-48444) 6-33-22, факс. 6-57-80

Предписание N 7/1/4 от 01 марта 2021 года  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
"ЦЕНТРУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ЧАЙКА"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов по пожарному надзору №7 от «28» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» .. « 01 » марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., проведена плановая/выездная проверка., общей продолжительностью 2 часа, главным государственным инспектором Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Кауковым Константином Александровичем., ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка»., расположенного по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Козлова, 24.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с директором Кузнецовой Еленой Михайловной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены                     | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                       | 5                                                                |
| 1.            | Оборудовать чердачные помещения зданий автоматической пожарной сигнализацией                                    | (пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; А.4. СП 5.13130.2009 «Системы | 10.02. 2022 г.                                                          |                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;                                                                                                                                                                               |                |  |
| 2. | Выходы на чердак в левом и правом крыле второго этажа здания, оборудовать противопожарными люками 2-го типа, (EI-30)                                                                                                                                                                                 | ( пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);                                                  | 10.02. 2022 г. |  |
| 3. | Планы эвакуации выполнить в фотолюминесцентном исполнении                                                                                                                                                                                                                                            | (ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. п.4.5.1);                                                                                                                                                                                | 10.02. 2022 г. |  |
| 4. | Имеющиеся двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, оборудованные приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, содержать в исправном состоянии.                                                                                                                 | ( пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); | 10.02. 2022 г. |  |
| 5. | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения | (п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);                                                                                                                                                                                                                                          | 10.02. 2022 г. |  |
| 6. | Обеспечить подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания.                                                                                                                                                                                                                                       | (пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1 СП                                                                                                            | 10.02. 2022 г. |  |

|  |  |              |                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 4.13130.2013 | Системы<br>противопожарной<br>защиты.<br>Ограничение<br>распространения<br>пожара на объектах<br>защиты.<br>Требования к<br>объемно-<br>планировочным<br>и<br>конструктивным<br>решениям); |  |
|--|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в **первом квартале 2022 года**.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Людиновского  
Жиздринского и Хвостовичского районов  
по пожарному надзору Кауков К.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



« 01 » марта 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

Директор ГБУ КО «Центр социальной помощи  
семье и детям «Чайка»  
Кузнецова Елена Михайловна  
(должность, фамилия, инициалы)

Е. Кузнецова  
(подпись)  
« 01 » марта 2021 г.